

Numer zapytania	Z21/2701/1
Tytuł zapytania	Opomiarowanie zbiornika V-01 - usługa wraz z urządzeniami i wizualizacjami
Kupiec prowadzący:	Sikora, Ilona
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2025-08-07 13:42:50
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-08-07 14:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-08-22 16:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-08-21 14:00:00

Załączniki	nie
------------	-----

Treść zapytania

Proszę o przedstawienie oferty wg podanych danych.

Urządzenia potrzebne do opomiarowania Zb. V-01:

- Rezystancyjny czujnik temperatury z głowicą temperatury Pt 100 – 2 szt. (materiał stal nierdzewna antykorozyjna trwała odporna na czynniki chemiczne (antyzbrylacze), zakres tem. medium Max. 120 C.

- Przetwornik radarowy falowodowy linkowy szt. 1. Materiał wykonania stal nierdzewna odporna na korozję czynniki chemiczne i temperaturę, IP68.

Temperatura medium MAX. +120 C, zakres pomiarowy wysokości cieczy w zbiorniku 0 – 5 m.

- oraz montaż urządzeń, okablowanie i uruchomienie.

Pomiary wysokości słupa cieczy i temperatur odczytywane na ekranach szaf i monitorach (montaż czujników na zbiorniku ułożonych w sposób niesymetryczny na wysokości 50 cm i 100 cm) mają być w pełni zwizualizowane – sterownia filtrol i parafiniarnia oraz biuro).

Kontakt tel. w sprawach merytorycznych - 502 329 381

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
Brak pozycji	

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Opomiarowanie zbiornika V-01 - usługa wraz z urządzeniami i wizualizacjami		1	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: Czechowice-Dziedzice
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	tak
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie