

Numer zapytania	Z185/52/1
Tytuł zapytania	Zawór zaporowy, automatyczny do pary z pozycjonerem
Kupiec prowadzący:	Kmieciak, Stanisław
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2025-01-30 14:11:11
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-01-30 16:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-02-06 15:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-02-06 14:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Polwax S.A. zaprasza do składania ofert na:

Szczegółowa specyfikacja i ilość:

Zawór zaporowy, automatyczny do pary z pozycjonerem:

- kołnierzowy DN25,
- ciśnienie max. PN25,
- napęd pneumatyczny, powietrze otwiera zawór,
- temperatura pracy: max 300 st. C,
- ciśnienie pary: 0,5 MPa,
- współczynnik przepływu KVS-10
- ilość - 1 szt.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Zapytanie ofertowe zawór automatyczny.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Zawór zaporowy, automatyczny do pary z pozycjonerem kołnierkowy DN25		1	szt.	Armatura

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.9	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Gwarancja	0.05	Tak	Zwyżkowy	Nie
3.	Termin płatności	0.05	Tak	Zwyżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
	Brak pozycji

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie